

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Кизляр,
Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Некрасовская средняя
общеобразовательная школа» Кизлярского района Республики Дагестан*

Директору Михайловской Татьяне Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Дибирова А.М.*

ОНД и ПР № 8 по г. Кизляр, Кизлярско- № 3
му и Бабаюртовскому районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 09 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 21 » января 2019 г. по 14 ч 00 мин. « 21 » января 2019 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР № 8 Султановым Магомедрасулом Гамзаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Некрасовская средняя
общеобразовательная школа» Кизлярского района Республики Дагестан*

Кизлярский район, сел. Некрасовка

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *директором МКОУ «Некрасовская СОШ» Михайловской Татьяной Николаевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.



1	На объекте защиты разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.	ППР в РФ № 390: п. 2	11.04.2019	
2	Обеспечить наличие на дверях помещения обозначения его категории взрывопожарной и пожарной опасности (котельная).	ППР в РФ № 390: п. 20	11.04.2019	
3	На объекте защиты организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	ППР в РФ № 390: п. 61	11.04.2019	
4	В помещениях нового корпуса, а именно: в спортивном зале, кабинете физрука, раздевалках, а также в столовой старого корпуса установить автоматическую пожарную сигнализацию.	НПБ 110-03 таб. 1	10.01.2020	
5	На объекте защиты демонтировать со стен путей эвакуации сгораемый материал.	СНиП 2.01.02-85* п. 1.8	10.01.2020	
6	Установить специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» п.7, ст. 83	10.01.2020	
7	Не допускается установка газового оборудования в кухнях общеобразовательных учреждений.	СП 118.13330.2012 п. 4.22	11.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в январе 2020 г.

(квартал, месяц).



Инспектор ОНД и ПР № 8 Султанов Магомедрасул Гамзаевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



[Signature]
(подпись)

«21» января 2019г.

Предписание для исполнения получил:

[Signature]

(подпись)

Директор Михайловская Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«21» января 2019г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575992

Владелец Михайловская Татьяна Николаевна

Действителен с 29.04.2021 по 29.04.2022